

Zarządzenie Nr 3/2020
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie przedłużenia stosowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla segmentu pływalni z częścią sportowo – rekreacyjną F budynku Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie” i zasad jej przestrzegania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) oraz § 37 ust. 1 pkt 1) i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz Zarządzenia Nr 64/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 23/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, zarządza się co następuje:

§ 1

Przedłuża się na okres kolejnych 2 lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie stosowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla segmentu pływalni z częścią sportowo – rekreacyjną F budynku Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 102/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla segmentu pływalni z częścią sportowo – rekreacyjną F budynku Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie” i zasad jej przestrzegania.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie do zapoznania się z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla segmentu pływalni z częścią sportowo – rekreacyjną F budynku Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie” i jej przestrzegania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Ogólnych i Sekcji BHP w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 12 grudnia 2019 r.

R E K T O R
Jadwiga

prof.dr hab.inż. Jadwiga Lasko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2020
Rektora PWSZ w Tarnowie
z dnia 9 stycznia 2020 r.

KARTA AKTUALIZACJI

Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku F

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

data: osoba wnosząca aktualizację	Zakres aktualizacji
5 stycznia 2020 r. Kierownik Działu Technicznego	<p>pkt. 5.1. ppkt 1) uzyskuje brzmienie: <u>Wyjścia ewakuacyjne z budynku</u> - dla strefy pożarowej stanowiącej krytą pływalnię z częścią sportowo – rekreacyjną znajdują się trzy klatki schodowe: dwie usytuowane w północnej części obiektu (jedna przy hali sportowej, druga przy pływalni) oraz jedna w części południowej przy wejściu głównym do części sportowo – rekreacyjnej. Wyjścia z dwóch klatki prowadzą bezpośrednio na zewnątrz, tj. z klatki przy pływalni oraz klatki przy wejściu głównym do części sportowo – rekreacyjnej. Wyjście z klatki schodowej zlokalizowanej z części północnej prowadzi przez przedsionek a później bezpośrednio na zewnątrz budynku. Wszystkie klatki schodowe prowadzą z II kondygnacji nadziemnej na parter. Dwie klatki schodowe w części północnej, tj. przy hali sportowej oraz przy pływalni umożliwiają wyjście z kondygnacji podziemnej – garażu podziemnego. Klatka schodowa przy wyjściu / wejściu głównym do części sportowo – rekreacyjnej od strony południowej stanowi również wyjście z kondygnacji podziemnej, z części, gdzie znajdują się pomieszczenia techniczne oraz tzw. podbasenie. Wszystkie klatki schodowe zostały wydzielone ścianami w klasie REI 60 oraz zamknięte drzwiami – klatki posiadają grawitacyjne systemy oddymiające. Ponadto w części zachodniej strefy pożarowej znajdują się wyjścia do innej strefy pożarowej zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60, to jest do hali sportowej. W budynku F na drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych wiatrołapu wejścia / wyjścia głównego zainstalowano mechanizmy automatycznego otwierania drzwi.</p> <p>Należy zachować ostrożność aby samoczynnie otwierające się drzwi nie uderzyły osób przechodzących. W przypadku odłączenia napięcia (na wyłączniku głównym prądu) aby otworzyć drzwi należy użyć większej siły.</p>
	<p>Zatwierdzam: Data: 05.01.2020 r.</p> <p style="text-align: center;">REKTOR <i>Jolita</i></p> <p style="text-align: center;"><i>prof. dr hab. inż. Jadwiga Łaska</i></p> <p style="text-align: right;">INSPEKTOR ds. BHP i OCHRONY P.POŻ. <i>M</i> <i>dr inż. Ryszard Myciak</i></p>